



1:150 3.NP CELÉ PODLAŽÍ - ORIENTACE

Legenda elektroinstalace

dodávka elektro

Q 1 IP 20 p.o.

Legend

podrobné specifikace viz list svítidel v technické zprávě

- | Symbol | Parametr | Typ | Prostředí |
|--------|----------|---|---|
| | NA | nový | nový, reflektory český schodišť, chodby |
| | NA | světlo | světlo na stěnu, reflektory sferové dle B1ZS1-F1-A1 |
| | ND | Beamtech Smol 2x500mm 1hod Autotest | |
| | ND | nouzov. osvětlení únikové cesty | |
| | NO | světlo na strop FTZSE300AT113 | |
| | NO | Flexiarch SE 300mm Autotest NM tel. 1-3hod IP43 | |
| | NO | nouzov. osvětlení únikové cesty | |
| | NO | světlo na stěnu FTZSE300AT113-FTZSE-10 optické optika | |
| | NO | Flexiarch SE 300mm Autotest NM tel. 1-3hod-optika Flexiarch-SE IP43 | |
| | ND | nouzov. osvětlení únikové cesty, předpoklad tvrdelné sítě | |
| | ND | světlo na stěnu B1ZS1-D1 | |
| | ND | Beamtech Smol 2x250mm 1hod Autotest | |
| | ND | 2x2x5,250V/16A Po s předochrannou | |
| | UPS | zdroj UPS OL1500E 1350W/230V – záložní svítidla 2xLED max.75W/230V | |
| | UPS | po dobu min.60min. | |
| | UPS | potvrzení výstupní napětí 1200W, výstupní napětí 208–240V sinus | |
| | UPS | rozměry: š.151xh.222xv.394mm Imnohotnost: 15,3Akg | |

Uložení kabelů dle CSN 33 20 00-5-52

ve stěnách, stropě pod omítkou PU

----- v podhledu VL

[illegible]